



Профилактическое мероприятие № 22230041000105067272 от 15.02.2023.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телегайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ № 13/2/46**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78

(место выдачи предписания)

«10» марта 2023

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Паниной Олесей Сергеевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов", место нахождения юридического лица: 659333, Алтайский край, город Бийск, улица Владимира Короленко, дом 47/2; место осуществления деятельности: 659333, Алтайский край, город Бийск, улица Владимира Короленко, дом 47/2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. В кабинетах №№113, 110, 108, 102, 104, 208, 209, 210, 214 полы имеют дефекты покрытия пол перед обеденным залом имеют дефекты покрытия, неровности, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными*

из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» подтверждается фото №№ 3-8 фототаблицы.

2. В кабинете №114 имеется дефект стен, в раздевалке для девочек при малом спортивном зале отделка стен частично отсутствует и частично выполнена бумажными обоями, что препятствует влажной уборке, в процедурном кабинете имеется дефект стены в виде трещины внутренней отделки, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств». что подтверждается фото №№11-14 фототаблицы.

3. Лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

4. Территория учреждения имеет неполное ограждение забором, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями», что подтверждается фото №23 фототаблицы.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В кабинетах №№113, 110, 108, 102, 104, 208, 209, 210, 214 полы обеспечить без дефектов покрытия, пол перед обеденным залом обеспечить без дефектов покрытия, неровностей, в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. В кабинете №114 устранить дефект стен, в раздевалке для девочек при малом спортивном зале отделку стен обеспечить в соответствии с требованиями, в процедурном кабинете устранить дефект стены в виде трещины внутренней отделки, в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом, в соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Территорию учреждения обеспечить полным ограждением забором, в соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок устранения нарушений: 16.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов", место нахождения юридического лица: 659333, Алтайский край, город Бийск, улица Владимира Короленко, дом 47/2

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» августа 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

О.С. Панина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 03 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: